



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26

Отдел надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Минеральные Воды и Минераловодскому району)
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 87 б. тел./факс 8(87922) 6-14-59, телефон доверия Главного управления МЧС России по

Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99, fige77 @ bk. ru. Южного регионального центра МЧС России – 8(863) 240-66-10

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № /26 / 1 / 20 /

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Родничок"
с.Левокумка в лице Заведующей МБДОУ детский сад № 18 "Родничок" с.Левокумка Кателевская
Римма Алексеевна**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Минеральные Воды и
Минераловодского района по пожарному надзору полковника в.с.службы Зверева А.А. № 26 от «21»
марта 2017 г.,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период:

«03» апреля 2017 г. с 11 час.00 мин. до 12 ч 00 мин. Продолжительность 1 час

проведена проверка государственным инспектором г. Минеральные Воды и Минераловодского района по
пожарному надзору ст.лейтенантом в.с. службы Джомардян Авагом Агасиевичем, объекта защиты
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Родничок"
г.Минеральные Воды расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городско
округ , с.Левокумка, ул. Мостовая, 59 А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

**совместно с : Заведующей МБДОУ детский сад № 18 "Родничок" с.Левокумка Кателевской Риммой
Алексеевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц. участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы
явленные в ходе проверки:**

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнены (указывает только выполнено)
1	2	3	4	5
1	Оборудовать в здании детского сада автоматическое эвакуационно- аварийное освещение	(ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3 СП 31.110-2003; п.7.62-7.66 СНиП 23-05-95; п.33, п.43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)	16.10.2017	
2	Обеспечить дублирование пожарной сигнализации объекта на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или)	(основание (ч.7 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"))	16.10.2017	

транслирующей этот сигнал организации			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор г. Минеральные Воды
и Минераловодского района по пожарному надзору**
ст. лейтенант вн. службы

Джомардян Аваг Агасиевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(Handwritten signature)

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ детский сад

№ 18 "Родничок" с. Лезокумка

Кателевская Римма Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы)

«03» апреля 2017 г.



(Handwritten signature)

(подпись)